

		A minimum NEN 1010	B	C
<b>A</b>	<b>Verdeelinrichtingen</b>			
1	2 aardlekschakelaars	ja	-	-
2	aardlekautomaten per eindgroep	-	ja	ja
3	smeltpatronen	ja	-	-
4	installatie-automaten	-	ja	ja
5	overspanningsbeveiliging	-	ja	ja
6	min. 4 groepen voor verlichting	-	ja	ja
7	groep voor de wasautomaat	ja	ja	ja
8	groep voor de droogautomaat	-	ja	ja
9	groep voor de vaatwasser	-	ja	ja
10	groep voor de tuinverlichting	-	-	ja
11	groep voor de beveiligingscentrale	-	-	ja
12	noodverlichting meterkast	-	ja	ja
13	lege kast voor domotica- componenten/ elektrisch kooktoestel	-	ja	ja
14	Wandcontactdoos in meterkast voor telefooncentrale – signaalverwerker	-	ja	ja

## Elektrische installatie in woningen COMFORTKLASSEN

		A minimum NEN 1010	B	C
<b>B</b>	<b>Schakelmateriaal/aansluitpunten</b>			
1	standaard inbouw	ja	-	-
2	luxe uitvoering	-	ja	ja
3	inbouwdoos per component 5 cm (diepte)	-	ja	ja
4	extra inbouwdozen 5 cm (diepte) per ruimte	-	ja	ja
5	horizontale montage wandcontactdoos	-	-	ja
6	aantallen volgens tabel 720-Y+Z	NEN 1010	NEN 1010 +50%	NEN 1010 +100%
7	wisselschakeling slaapkamer + hal	-	ja	ja
8	wandcontactdoos met kinderbeveiliging	-	ja	ja
9	geschakelde wandcontactdozen in woonkamer	-	-	ja

## Elektrische installatie in woningen COMFORTKLASSEN

---

		A Minimum NEN 1010	B	C
<b>C</b>	<b>Buiteninstallatie</b>			
1	volgens NEN 1010 / 1 lichtpunt	ja	-	-
2	voor en achter verlichting	-	ja	-
3	rondom huis verlichting	-	-	ja
4	aansluitpunten in de tuin	-	ja	ja
5	loze leiding onder oprit naar meterkast	-	ja	ja
6	2 wandcontactdozen	-	-	ja

## Elektrische installatie in woningen COMFORTKLASSEN

		A minimum NEN 1010	B	C
<b>D</b>	<b>Loze leidingen</b>			
1	voor heetwatertoestel	Ja	ja	ja
2	voor kooktoestel	Ja	ja	ja
3	CAI woonkamer	Ja	ja	ja
4	CAI alle ruimtes naast telefoon (19 mm buis)	-	ja	ja
5	telefoon woonkamer	Ja	ja	ja
6	telefoon alle ruimtes naast CAI (19 mm buis)	-	ja	ja
7	beveiliging brand/inbraak	-	ja	ja
8	voor mechanische ventilatie	-	ja	ja
9	luidsprekers	-	ja	ja
10	droogautomaat	-	ja	ja
11	vaatwasser	-	ja	ja
12	voor zonneboiler/zonnepaneel	-	ja	ja
13	toegangscontrole	-	ja	ja
14	homebus-systeem	-	-	ja
15	voor centraal stofzuigsysteem	-	ja	ja
16	alle loze leidingen voorzien van trekdraad	-	ja	ja
17	thermostaat/buitenvoeler	-	ja	ja

## Elektrische installatie in woningen COMFORTKLASSEN

---

		A minimum NEN 1010	B	C
<b>E</b>	<b>Diversen</b>			
1	telefooncentrale (eventueel ISDN)	-	-	ja
2	signaalversterker CAI duplex	-	-	ja
3	beveiligingscentrale brand/inbraak	-	-	ja
4	plintstelsysteem	-	-	ja
5	toegangscontrole/deurvideo	-	-	ja
6	centraal stofzuigsysteem	-	-	ja
7	homebus-systeem	-	-	ja

## Elektrische installatie in woningen

# COMFORTKLASSEN

---

		A minimum NEN 1010	B	C
<b>F</b>	<b>Telefooninstallaties</b>			
1	aansluitpunt in de woonkamer vanuit meterkast	ja	-	-
2	aansluitpunten in alle ruimtes	-	ja	ja
3	naast CAI-aansluitpunt	-	ja	ja
4	ISDN-centrale	-	-	ja
5	horizontale montage wandcontactdoos	-	-	ja

## Elektrische installatie in woningen

# COMFORTKLASSEN

---

		A minimum NEN 1010	B	C
<b>G</b>	<b>CAI-installaties</b>			
1	aansluitpunt woonkamer	ja	ja	ja
2	aansluitpunten in alle ruimtes	-	ja	ja
3	signaalversterker simplex	-	ja	-
4	signaalversterker multiplex	-	-	ja

## Elektrische installatie in woningen COMFORTKLASSEN

---

		A minimum NEN 1010	B	C
<b>H</b>	<b>Schotelantenne-installaties</b>			
1	leidingen naar meterkast voor satelliet	-	ja	ja
2	complete satellietontvangstinstallatie	-	-	ja